


ROZWIĄZANIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ

SKRZYŃKA DO ZASUW
WG PN-67/M-74083



Uwagi :

1. PRZY H<1,2M <0,7 M W PRZYPADKU CIEKU> RURĘ, IZOLOWAĆ MATAMI Z WATY SZKLANEJ O GRUBOŚCI 2X3 CM, KTÓRE NALEŻY MOCOWAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM Ø2MM.
2. ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZNISZCZENIA IZOLACJI WEWNĄTRZ RURY OCHRONNEJ, NALEŻY PRZED WPROWADZENIEM RURY WODOCIAĞOWEJ DO JEJ WNETRZA STARANNIE POKRYĆ KLOCKI DREWNIANE GĘSTYM SMAREM.

ZUIE PIOTRKÓW TRYB . 97-300 PIOTRKÓW TRYB UL. DMOWSKIEGO 25/31		
Przedmiot opracowania :	SIEĆ WODOCIAĞOWA	
Adres Inwestycji :	SOKOŁA GÓRA	Branża : INSTALAC.
Inwestor :	GMINA WIELGOMŁYNY	Skala :
Rysunek :	SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ	Data : III-2010 r.
Opracował :		Nr rys. : 6