



- LEGENDA:

 - wyłącznik pojedynczy hermetyczny p/ł IP45
 - przełącznik podwójny hermetyczny p/ł IP45
 - puszka instalacyjna hermetyczna IP65
 - przełącznik schodowy hermetyczny IP45
 - przełącznik schodowy p/ł IP20
 - wyłącznik pojedynczy p/ł IP20
 - przełącznik podwójny p/ł IP20
 - wyłącznik krzyżowy p/ł IP20
 - ambra EP 014 1x32G10q 1x32W IP65
 - galeno SL 158 1x100E27 1x100W IP43
 - scatit ZM.060 1x70E27 1x70W IP65
 - wkład awaryjny montowany w oprawie
- przewód YDY 3x1,5mm²
 - przewód YDY 4x1,5mm²
 - przewód YDY 3x2,5mm²
 - lugclassic new par BC.014 4x18G13 4x18W IP20
 - lugclassic new par BC.014 4x18G13 4x18W IP20
 - miejsce podłączenia wentylatora do śled 230V
 - żyrandol 5x40W
 - kinkelet 2x20W
 - oprawa hermetyczna 2x36W IP 54

→ WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
→ WLOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ORBUD					Nr rys 4
BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH					
RADOMSKO, UL. SIERAKOWSKIEGO 1					Branża elektryczna
C. Orziński					
Przedmiot, opracowania	Projekt budowlany budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach filia w Zagórzcu.				
Adres inwestycji	nr ewid. gruntu 754/6 (obręb Zagórzec) gm. Wielgomłynny				
Nazwa rysunku	Instalacja elektryczna oświetlenia - piętra				
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis		Skala
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Zarębski	LOD/0940/POOE/08			1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Piotr Wysocki	OP/0178/POOE/05			Data 07.2010