

## Wyniki ogólne

### Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	60
Ilość działek ZW i CW	136
w tym	
Ilość działek wody zimnej	85
Ilość działek wody ciepłej	51
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	5
Ilość działek cyrkulacyjnych	13
Całkowita długość rurociągów	323,7 m
w tym ZW	164,1 m
w tym CW	96,9 m
w tym cyrkulacyjnych	62,7 m
Całkowita pojemność rurociągów	92,6 dm <sup>3</sup>
w tym ZW	60,3 dm <sup>3</sup>
w tym CW	19,6 dm <sup>3</sup>
w tym cyrkulacyjnych	12,7 dm <sup>3</sup>

### Źródła wody

#### Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	344,73		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm <sup>3</sup> /s]	2,000		