



Ozn. rys.	Nazwa urządzenia	Typ	Producent	Ilość	Jedn.
1	Kocioł olejowy - projektowany	Defro DUO UN 35 kW	Defro	1	szt.
4	Pojemnościowy podgrzewacz wody	CosmoVARM CCE-200, pojemność 200 l	Cosmo	1	szt.
5	Zawór bezpieczeństwa	SYR 2115 DN 20 10 bar	SYR	1	szt.
7a	Zawór odcinający gwint.	DN 32 mm	PERFEXIM	7	szt.
7b	Zawór odcinający gwint.	DN 25 mm	PERFEXIM	3	szt.
7c	Zawór odcinający gwint.	DN 15 mm	PERFEXIM	2	szt.
8a	Zawór zwrotny gwint	DN 32 mm	DANFOSS	2	szt.
8b	Zawór zwrotny gwint	DN 25 mm	DANFOSS	1	szt.
8c	Zawór zwrotny gwint	DN 15 mm	DANFOSS	1	szt.
9	Manometr z rurkiem fig. sz.8 i rurką sygn.	0-1,0 MPa z rurką sygn.	KFM	5	szt.
9a	Manometr z rurkiem fig. sz.8 i rurką sygn.	0-0,0 MPa z rurką sygn.	KFM	1	szt.
10	Termometr próby techniczny	0-100 °C	KWV	2	szt.
11a	Pompa obiegowa	UPe 25-60 180	GRUNDFOS	1	szt.
11b	Pompa obiegowa c.w.u.	ALPHA 25-80 180	GRUNDFOS	1	szt.
12	Pompa cyrkulacyjna	UP 15-18 B	GRUNDFOS	1	szt.
13	Zawór spuszcowy	DN 20 mm	PERFEXIM	1	szt.
14	Odwiertnik autonomiczny	DN 15 mm	POLNA	2	szt.
15	Filtr siatkowy gwintowany	FS-3 DN32	POLNA	1	szt.
17a	Filtr siatkowy gwintowany	FS-3 DN25	POLNA	1	szt.
17b	Filtr siatkowy gwintowany	FS-3 DN15	POLNA	1	szt.
17c	Naczynie wzdorowe	WU-32 I	REFLEX	1	szt.
18a	Naczynie wzdorowe przepornowe	refix DUD 8 10bar	REFLEX	1	szt.
18b	Zawór odcinający gwint. ze złączką do węzła	DN 15 mm	REFLEX	2	szt.

LEGENDA:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- rura wzdorcza
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja ciepłej wody

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kościuski 6/3, 97-500 Radomsko

tel./kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772-740-33-20, REGON: 101605523, KRS: 0000462423

OBIEKT:	BUDOWA AUTOMATYKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ OBEJMUJĄCĄ: <ul style="list-style-type: none">- ZWYKŁĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ,- ZWYKŁĄ INSTALACJĘ KANALIZACYJNO-SANITARNĄ WRAZ ZE SZCZEGÓLNYMI ZAKŁADAMI NA NIENIECZYSTOŚĆ CIEPŁE,- WYKONANIE KANALOWA LINII ZASILANIA,- WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH,- WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
W RAMACH ZADANIA - BUDOWA AUTOMATYKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA PŁACU ZABAW, BUDOWA OBIĘTOŚCI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZELUDNĄ, OGRÓDZENIEM, BUDOWA PRZEBUDOWA, BUDOWA SZCZEGÓLNEGO ZAKŁADU NA NIENIECZYSTOŚĆ CIEPŁE.	

ADRES OBIEKTU:	ul. RYNEK 1, 97-525 WIELGOMIŁYNY
INWESTOR:	GINIA WIELGOMIŁYNY
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	SANITARNIA
NAZWA KRSUJĄCA:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Pula
-------------	----------------------

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Kosiela
---------------	-------------------------

Dotyczy:	Skala:	Nr rysunku:
LIPIEC 2015r.	1:20	S6
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		