


LEGENDA:

- RG — Rozdzielnia elektryczna p/t
- Gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE; IP 44
- Gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE; IP 20
- Puszka elektryczna n/t IP44
- Puszka elektryczna p/t IP20
- Wypust 3f
- Główny wyłącznik prądu GWP
- Przewód YDYżo 3x2,5mm2
- Przewód YDY 5x4mm2
- Przewód HDGs 3x1,5mm2
- Lokalna szyna uziemiająca
- UWAGA! W okolicach komina przewody należy prowadzić w bezpiecznej odległości min 50cm od komina oraz w tym rejonie przewody prowadzić jedynie po suficie.

**BP MEDIATECH CONSTRUCTION**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

| | |
|---|---|
| OBIEKT: | BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ OBEJMUJĄCĄ:<br>- ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ,<br>- ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE SZCZELNYM BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE,<br>- WEWNĘTRZNĄ KABLOWĄ LINIĘ ZASILANIA,<br>- WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTOENERGETYCZNĄ,<br>- BUDOWĘ PARKINGU,<br>W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA, BUDOWA PARKINGU, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE" |
| ADRES OBIEKTU: | DZ. NR EWID. 595, OBRĘB NIEDOŚPIELIN, GMINA WIELGOMYNY |
| INWESTOR: | GMINA WIELGOMŁYNY, UL. RYNEK 1, 97-525 WIELGOMŁYNY |
| FAZA: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |
| NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GN. WTYK. |
| PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTR.: inż. Robert Kucharski | |
| SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE EL.: inż. Franciszek Chojnacki | |

| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| LIPIEC 2015r. | 1:100 | 4 |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE