


LEGENDA:

- wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
- przełącznik podwójny bryzgoszczelny IP44
- wyłącznik pojedynczy p/t IP20
- przełącznik podwójny p/t IP20
- przełącznik schodowy p/t IP20
- AW oprawa z wkł. awar. 1godz i certyfikatem CNBOP
- przewód YDYżo 3x1,5mm²
- przewód YDYżo 4x1,5mm²
- przewód YDY 5x10mm²
- puszk. instalacyjna fi 80mm; IP20
- puszk. instalacyjna 4x2,5mm²; IP44
- wentylator mechaniczny 20W, 230V

- oprawa hermetyczna 1x150W, IP45
- oprawa równoważna z LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 PT 4500 840 37W
- oprawa równoważna z ATLANTYK LB LED 4600 840 2x36W
- oprawa równoważna z RAYLUX LB LED 7100 840 2x58W
- oprawa równoważna z RAYLUX LB LED IP44 600 28W
- oprawa równoważna z CALLA LB LED 3400 840 24W
- oprawa równoważna z ONTEC S W1 302 NM COLD
- oprawa równoważna z iTECH M2 302 NM 5W
- oprawa równoważna z ONTEC S M1 301 M 5W



GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Inwestor:	Gmina Wielgomłyny
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów Karczów, 97-525 Wielgomłyny
Nazwa rysunku:	Instalacja elektryczna oświetlenia.
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. nr LOD/1242/PWOE/09
Skala:	1:100
Data:	05.2017
Branża:	elektryczna
Nr rysunku:	E 1