



LEGENDA:

- YKY 4x10mm² 0,75/1kV;
- płaskownik ocynkowany ZnFe 4x25mm²
- przewód HDGS PH90 2x2,5mm²;
- przewód LgY 1x10mm²;
- złącze kontrolno - pomiarowe
- ⊞ przycisk sterujący wyłącznikiem głównym p/poż;
- przewód LGY 1x6mm² w rurze osłonowej
- puszka instalacyjna 100x100mm IP44
- zacisk przyłączeniowy

 GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl		
Inwestor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	1:100
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej	Data:
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów Karczów, 97-525 Wielgomłyny	05.2017
Nazwa rysunku:	Instalacja połączeń wyrównawczych.	Branża:
		elektryczna
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12	Nr rysunku:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. nr LOD/1242/POOE/09	E 3