



LEGENDA:



rura osłonowa PCV fi 50mm



proj. złącze kontrolne należy zabudować w obudowie hermetycznej IP44



drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu



plaskownik FeZn 4x30mm² układany w ziemi



złącze krzyżowe



połączenie metaliczne
(złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)



uziom otokowy plaskownik FeZn 4x30mm²



szpilka $\varnothing 16\text{mm}$

		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Inwestor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	1:100
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	Data:	05.2017
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej	Branża:	elektryczna
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów Karczów, 97-525 Wielgomłyny	Nr rysunku:	E 4
Nazwa rysunku:	Instalacja odgromowa.		
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12			
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. nr LOD/1242/PWOE/09			