

LEGENDA:


- Projektowana instalacja C.O. - zasilenie wykonane z rur PEX/AL/PEX.
- Projektowana instalacja C.O. - powrót wykonąć z rur PEX/AL/PEX
- Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym dolnym + wkładka i głowica termostatyczna
- Projektowane grzejniki łazienkowe z zaworami termostatycznymi DN 15 i głowicami termostatycznymi na zasilaniu - nastawa 1,0, zaworem odcinającym DN15 na powrocie

20 x 2,0
Izol. 20 mm

- Zawór kulowy DN 15
- Zawór zwrotny DN 15

UWAGA:

Wszystkie nieopisane details wykonąć jako:
PEX/AL/PEX 16x 2,0 mm Izol. 20 mm

		GRZYBUD Paweł Grzybek	
		ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko	
		tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	1:50
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów	Data:	05.2017
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacja C.O.	Branka:	sanitarna
Nr rysunku:	S3		
Projektant:			
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			
upr. nr LOD/1795/POOS/11			
upr. nr UAN.IV-10220/20/84			
Sprawdzający:			
mgr inż. Kazimierz Męj			