



LEGENDA:

proj. wentylacja mechaniczna wyciągowa

proj. wentylacja grawitacyjna - anenostat wywiewny okrągły w pomieszczeniu - pion wentylacyjny wykonąć jako okrągły z blachy ocynkowanej preizolowanej wełną mineralną gr. 50 mm Ø160/250 mm

proj. nawiewnik ciśnieniowy okienny o wydajności min. 28 m³/h

proj. podcięcie lub tuleje w stolارce drzwiowej

		GRZYBUD Paweł Grzybek	
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko			
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl			
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	1:50
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny		
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej	Data:	05.2017
Lokalizacja:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów	Brutto:	sanitarna
Investycja:	Karczów, 97-525 Wielgomłyny	Nr rysunku:	S7
Rzut parteru - instalacja wentylacji			
Projektant:			
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			
upr. nr LOD/1795/POOS/11			
Sprawdzający:			
mgr inż. Kazimierz Maj			
upr. nr UAN.IV-10220/20/84			