



LEGENDA:

- YKY 4x10mm² 0,75/1kV;
- płaskownik ocynkowany ZnFe 4x25mm²
- przewód HDGS PH90 2x2,5mm²;
- przewód LgY 1x10mm²;
- złącze kontrolno - pomiarowe
- ⊠ przycisk sterujący wyłącznikiem głównym p/poż;
- przewód LGY 1x6mm² w rurze osłonowej
- puszka instalacyjna 100x100mm IP44
- zacisk przyłączeniowy

		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	1:100
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	Data:	05.2017
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (światłilcy), budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	Branża:	elektryczna
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 365, obręb 0012 Pratkowice Pratkowice, 97-525 Wielgomłyny	Nr rysunku:	E 3
Nazwa rysunku:	Instalacja połączeń wyrównawczych.		
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12			
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. nr LOD/1242/POOE/09			