

LEGENDA:



rura ostonowa PCV fi 50mm



proj. złącze kontrolne należy zabudować w obudowie hermetycznej IP44



drut FeZn fi 8mm - otok poziomy na krawędziach dachu



plaskownik FeZn 4x30mm2 układany w ziemi



złącze krzyżowe




połączenie metaliczne
(złącze UKU lub metaliczne zgrzewanie)



uziom otokowy płaskownik FeZn 4x30mm2



szpilka ø16mm

	
GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@gryzybud.pl, www.gryzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
Przeznaczenie inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (smętelicy), budowę szczeblowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ściekowe
Lokalizacja inwestycji:	dla nr ew. 365, obręb 0012 Piatkowice Piatkowice, 97-525 Wielgomłyny
Nazwa rysunku:	Instalacja ogromowa.
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski upr. nr LOD/1692/PWOE/12	
Sprzedażca: mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. nr LOD/1242/POOE/09	
Skala:	1:100
Data:	05.2017
Brandz:	elektryczna
Nr rysunku:	E 4