


f3.50



LEGENDA:


- Projektowana instalacja C.O. - zasilanie wykonać z rur PEX/AL/PEX,
- Projektowana instalacja C.O. - powrót wykonać z rur PEX/AL/PEX

Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przylączeniowym dolnym + wkładka i głowica termostatyczna

20 x 2,0	Średnica X gr. ścianki
Izol. 20 mm	Izolacja
○	- Zawór kulowy DN 15
●	- Zawór zwrotny DN 15
⏏	- Filtr DN 15

UWAGA:

Wszystkie nieopisane details wykonać jako:
PEX/AL/PEX 16x 2,0 mm Izol. 20 mm



		GRZYBUD Paweł Grzybek	
		ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko	
		tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Skala:	
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny	Data:	05.2017
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowę szczełowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	Branża:	sanitarna
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 365, obręb 0012 Pratikowice	Nr rysunku:	S 6
Nazwa rysunku:	Rozwinięcie - instalacja C.O.		
Projektant:			
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk			
upr. nr LOD/1795/POOS/11			
Sprawdzający:			
mgr inż. Kazimierz Maj			
upr. nr UAN.IV-10220/20/84			