



kablowo-pomiarowe
wg. opracowania
PGE Dystrybucja S.A.



Proj. szafka oświetleniowa



OPIS TECHNICZNY

- Proj. linie kablowe ośw. boiska i terenu YAKY 4x25mm² + FeZn 25x4mm
- Stupy latarni stalowe wielokątne h-10m.
- Naświetlacze 230V 155W LED IP65
- Stupy oświetlenia drogi aluminiowy anodowany h-5m.
- Oprawa ośw. drogi LED 24W 4000K anodowana
- Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe 10A w II kl. ochronności i stopniu ochrony IP 54.
- Fundamenty typowe prefabrykowane wys. 150cm.

Lat 2.3.



10A

R<10Ω

-22/27-

Lat 2.2.



10A

R<10Ω

-22/27-

Lat 2.1.



10A

R<10Ω

-8/13-

YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm
l/lc=52/67m.

Lat 2.4.



10A

R<10Ω

-16/21-

Lat 2.5.



10A

R<10Ω

-22/27-

Lat 2.6.



10A

R<10Ω

-22/27-

-24/29-

Lat 2.7.



10A

R<10Ω

YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm
l/lc=84/104m.

-15/21-

-44/51-

R<10Ω



Lat 1.4.



Lat 1.4.



Lat 1.4.

R<10Ω

-28/35-

-28/35-



Lat 1.1.



Lat 1.2.



Lat 1.2.



Lat 1.1.



Lat 1.2.



Lat 1.2.

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

YAKXs 4x25mm² + FeZn 25x4mm
l/lc=171/212m.
12xNaświetlacz
155W

DESIGN
BUILD
SUPERVISE



SYSTEM

DBS SYSTEM

Bartosz Jędrzejczyk

 691 993 987

 biuro.dbsystem@gmail.com

ul. Metalurgii 1/1

97-500 Radomska (biuro)

ul. Zagórska 6

97-525 Wielgomłyny



usługi projektowe i budowlane

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1kV POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA TERENU ORAZ BOISKA SPORTOWEGO		
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid 277/2, 276/3 obręb Wielgomłyny (0017), jedn. ewid. 101213_2 ul. Radomszczańska, 97-525 Wielgomłyny		
INWESTOR	GMINA WIELGOMŁYNY ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ELEKTRYCZNY PROJ. OŚWIETLENIA		

ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	03.2021	-----	E-03
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Pieścik	LOD/2049/PWOE/12		
PROJEKTANT	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz	51/98		