

Wielgomłyny, dnia 12.07.2021 rok

.....  
zamawiający

## INFORMACJA o zapytaniach do przetargu i zmianie treści SWZ

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00100577/01 z dnia 01.07.2021 roku na *Budowę sieci elektroenergetycznej do 1kV polegająca na budowie oświetlenia terenu oraz boiska sportowego.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa ogrodzenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

#### Odpowiedź:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa ogrodzenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Mając na uwadze treść opublikowanego przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz potrzebę jego zaktualizowania o roboty ogrodzenia mikroinstalacji fotowoltaicznej zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Zakres zmiany jest następujący:

W SWZ w załączniku nr 6 - Przedmiar robót - zmienia się treść zapisu:

#### Przed zmianą:

Nie było wymienionych robót wykonania ogrodzenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

#### Po zmianie:

Zwiększony został zakres robót do wykonania o ogrodzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej i do przedmiaru robót są dodane następujące prace dodatkowe do wykonania:

| 5         |                     | Ogrodzenie terenu                                                                                                                                                                                                                |   |              |        |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|
| 41<br>d.5 | KNR 2-<br>021802-04 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych - drut - 5mm ocynkowane i malowane proszkowo wysokości 1,80 m w ramach na słupkach stalowych z teownika o rozstawie 2 m obsadzonych w gniazdach cokołów + brama dwuskrzydłowa 2m. przeszło 39 | m | 39,000       |        |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>RAZEM</b> | 39,000 |

### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie budowy linii zasilania szafki oświetleniowej kablem z żyłami miedzianymi YKY 4x35 mm<sup>2</sup>. Jest to rozwiązanie nieuzasadnione technicznie

i ekonomicznie. Zasilanie można wykonać kablem z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi o przekroju dobranym odpowiednio do mocy przyłączeniowej.

**Odpowiedź:**

Linie zasilania szafki oświetleniowej należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją.

GMINA WIELGOMŁYNY  
97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1  
powiat radomszczański  
woj. łódzkie  
tel. 044 787 10 87 fax 044 787 10 82  
NIP 772-22-60-702, Regon 590648161

Z up. WÓJTA  
Sławomir Kuligowski  
INSPEKTOR

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu