

Wielgomłyny, dnia 14.07.2021 r.

**Zamawiający**

**INFORMACJA  
o zapytaniach do przetargu**

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00100577/01 z dnia 01.07.2021 roku na *Budowę sieci elektroenergetycznej do 1kV polegająca na budowie oświetlenia terenu oraz boiska sportowego.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) – wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej z optymalizatorami mocy.

**Odpowiedź:**

W zakres opracowania wchodzi mikroinstalacja z optymalizatorami.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie parametrów elementów będących przedmiotem zamówienia:

a) latarni oświetlenia terenu:

- wysokość słupa,
- kolor anodowania RAL,
- mocy opraw LED,
- montaż oprawy na wysięgniku/na wierzchołku bez wysięgnika,

b) słupów stalowych do montażu naświetlaczy:

- grubość blachy słupa.

**Odpowiedź:**

Oświetlenie należy wykonać na bazie oprawy ISKRA LED 24 4000K SP montowanej na dedykowanym słupie aluminiowym typu SAL DL-10 (oprawa na 5m). Kolor C-0 Naturalny. Montaż bez wysięgnika. Grubość blachy min. 4mm.

Z up. WÓJTA  
Sławomir Kaligowski  
INSPEKTOR

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu