



OPIS :

- ZŁĄCZE RYMNOWE
- ZŁĄCZE KONTROLNE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z DRUTU OCENKOWANEGO F1 8mm
- UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKĄ OCENKOWANEGO 25x4mm
- puszko z tworzywa sztucznego o wymiarach 100x100mm

TEMAT i ADRES INWESTYCJI		Przebudowa (modernizacja) budynku administracyjnego Gminy Wielgomłyny z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach Wielgomłyny ul. Rynek 1 m ew. gruntu 721	
PROJEKTANT	inż. Piotr Wysocki	podpis	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Robert Kucharski	podpis	
Branża ELEKTRYCZNA	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU	Data 03. 2008r.	Rys. nr 4