



PROJEKTOWANIE I NADZORY W ZAKRESIE
SIECI I INSTALACJI WOD – KAN, CO. I WENTYLACJI
„PROINSTAL“ mgr inż. Robert Kosela
97 – 500 Radomsko ul. Pana Tadeusza 20 tel. (0-44) 682-12-69

INWESTOR :

GMINA WIELGOMŁYNY
97-525 Wielgomłyny
ul. Rynek 1

OPERAT WODNOPRAWNY

NA PRZEKROCZENIE CIEKU WODNEGO BEZ NAZWY
(DZ. NR EW. 77) PROJEKTOWANYM WODOCIĄGIEM W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI WOLA ŻYCIŃSKA - BŁONIE GM. WIELGOMŁYNY"

PROJEKTANT :

mgr inż. ROBERT KOSELA

PIECZATKA, PODPIS

mgr inż. Robert Kosela

Upr. projektant. w spec.
wod.-kan., c.o., went. i gaz.
Upr. bud. nr 9 / 01 / WŁ

DATA WYKONANIA

Wrzesień 2014 r.

Spis treści

I. Streszczenie w języku nietechnicznym	3
II. Wstęp	3
1. Podstawa opracowania	3
2. Cel i zakres opracowania	4
3. Materiały źródłowe	4
4. Lokalizacja inwestycji oraz skrzyżowania wodociągu z ciekim wodnym	4
5. Oznaczenie inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	5
6. Cel i zakres zamierzenia korzystania z wód	5
7. Parametry techniczne przekroczenia	5
8. Sposób wykonania przejścia pod ciekim wodnym	5
9. Głębokość usytuowania rury osłonowej	6
10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6
11. Stan prawny nieruchomości	6
12. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	6
12.1 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich	6
12.2 Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego	7
13. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	7
13.2 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach	7
14. Wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne	7
15. Wpływ na środowisko	7
16. Formy ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania inwestycji	8
17. Wykaz zainteresowanych stron	9
17. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne	9

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa zagospodarowania terenu w skali 1:500 - proj. sieć wodociągowa
2. Profil podłużny projektowanej sieci wodociągowej PVC 110
3. Przekrój poprzeczny koryta ciekim wodnym w miejscu przejścia wodociągu
4. Kserokopia uprawnień budowlanych
5. Kserokopia przynależności do ŁOIIB

I. Streszczenie w języku nietechnicznym

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany został dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanego odcinka sieci wodociągowej pod ciekim wodnym bez nazwy (dz. nr ew. 77).

Przejście projektowanego odcinka sieci wodociągowej pod ciekim wodnym bez nazwy określono na podstawie współrzędnych geograficznych jako:

Tab. 1 Współrzędne pkt. charakterystycznych

Nr pkt.	Opis punktu	X Współrzędne wg układu 2000	Y Współrzędne wg układu 2000	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna
W ₄₀	Początek przejścia pod ciekim wodnym	5646816.56	7417350.06	50.5702238	19.4925511
W ₄₁	Koniec przejścia pod ciekim wodnym	5646814.50	7417363.89	50.5702178	19.4926221

Projektowane przejście odcinka sieci wodociągowej pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) stanowi część zadania inwestycyjnego stanowiącego budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Błonie gm. Wielgomłyny, zapewniającego zaspokojenie potrzeb na wodę na cele bytowe i gospodarcze mieszkańców w/w miejscowości.

Przejście wodociągu PVC 110 pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) wykonane zostanie metodą przewiertu w rurze osłonowej (metoda bez wykopowa). Przewód wodociągowy będzie w stalowej rurze ochronnej stalowej Ø 219 pod dnem cieku na głębokości 1,50 m, na rzędnej 201,30 m n. p. m. (górze rury ochronnej), zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.

Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działkach nr ew. 442, 354, 355, 67 w miejscowości Wola Życińska i Błonie w gminie Wielgomłyny.

Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej przewidują się zabudowę 2 szt. zasuw na głównym ciągu, jednego ujęcia wody oraz 5 szt. hydrantów nadziemnych.

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przedstawienie w formie opisowej i graficznej niezbędnych danych, które posłużą do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku. Operat stanowić będzie wymagany przepisami Prawa Wodnego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanego odcinka sieci wodociągowej pod ciekim wodnym bez nazwy w obrębie dz. nr ew. 77

W operacie wnioskuję się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla:

Gminy Wielgomłyny
ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny

Na przejście projektowanego odcinka sieci wodociągowej pod ciekim wodnym bez nazwy (dz. nr ew. 77).

II. Wstęp

1. Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny na przekroczenie cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77), odcinkiem sieci wodociągowej PVC DN 110 mm w miejscowości Błonie, opracowano na zlecenie Wójta Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, 97-525 - Wielgomłyny, jako element dokumentacji technicznej planowanej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Życińska i Błonie gm. Wielgomłyny".

Zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)- pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Według art. 9, ust. 1, pkt. 19 powyższej ustawy urządzeniami wodnymi są urządzenia służące do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z nich.

Zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. b przepisy Prawa wodnego dotyczące urządzeń wodnych stosuje się do przeprowadzanych przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. W związku z tym przeprowadzenie przez ciek wodny odcinka projektowanej sieci wodociągowej wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w/w zakresie w miejscowości Błonie udziela z kompetencjami Starosta Powiatu Radomszczańskiego.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja wodnoprawna do wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego dla uzyskania przez Urząd Gminy w Wielgomłynach, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem PVC 110 pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) w miejscowości Błonie gmina Wielgomłyny. Jest to fragment odcinka sieci wodociągowej z rur PVC 110 o łącznej długości ok. 1310,00 m.

Zakres opracowania obejmuje:

- Dane ogólne,
- Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- Dane dotyczące zamierzonego korzystania z wód,
- Parametry techniczne przekroczenia cieku,
- Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- Lokalizację skrzyżowania projektowanego odcinka sieci wodociągowej z ciekami wodnymi bez nazwy (dz. nr ew. 77),
- Określenie sposobu wykonania przejścia wodociągiem pod ciekami wodnymi,
- Ustalenie metody zabezpieczenia wodociągu przed uszkodzeniem w miejscu przejścia pod ciekami wodnymi,
- Ustalenie głębokości posadowienia rury osłonowej pod dnem cieku wodnego,
- Ustalenie właścicieli działek w miejscu skrzyżowania wodociągu z ciekami wodnymi.

3. Materiały źródłowe

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500,
- Dokumentacja techniczna i inne materiały dostarczane przez **Inwestora**,
- Projekt budowlano - wykonawczy odcinka sieci wodociągowej Wola Życińska - Błonie gm. Wielgomłyny,
- Pomiary liniowe i wysokościowe w miejscu przejścia pod dnem cieku,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzupełniające pomiary własne,
- Obowiązujące normy i przepisy,
- Wizja lokalna.

4. Lokalizacja inwestycji oraz skrzyżowania wodociągu z ciekami wodnymi

Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działkach nr ew. 442, 354, 355, 67 w miejscowości Wola Życińska i Błonie gm. Wielgomłyny.

Dokładną lokalizację projektowanej sieci wodociągowej wraz z przejściem pod ciekami wodnymi bez nazwy (pkt. W₄₀ - W₄₁) przedstawiono na załączniku graficznym.

Projekt budowy sieci wodociągowej przewiduje przejście siecią wodociągową pod dnem istniejącego cieku wodnego bez nazwy dz. nr ew. 77. Administratorem w/w cieku jest Starostwo Powiatowe w Radomsku

5. Oznaczenie inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stroną występującą o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwestor zadania:

**Wójt Gminy Wielgomłyny
ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny**

6. Cel i zakres zamierzenia korzystania z wód

Celem zamierzonego korzystania z wód jest przekroczenie istniejącego cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej PVC DN 110 mm. Projektowane przejście wodociągiem pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) naniesione jest na planie sytuacyjno - wysokościowym z przebiegiem trasy sieci wodociągowej rys. 1 w skali 1:500.

Przejście wodociągu PVC Ø 110 pod dnem cieku wodnego wykonane zostanie metodą przewiertu w rurze osłonowej (metoda bez wykopowa). Przewód wodociągowy ułożony zostanie w stalowej rurze ochronnej Ø 219 pod dnem cieku wodnego na głębokości 1,50 m, na rzędnej 201,30 m n. p. m. (górze rury ochronnej), zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.

7. Parametry techniczne przekroczenia

- lokalizacja - Błonie,
- szerokość cieku w miejscu przekroczenia - 11,00 m
- głębokość cieku w miejscu przekroczenia - 0,50 m
- średnica rurociągu - PVC DN 110 mm,
- średnica rury osłonowej - 219 x 6,7 mm,
- rzędna cieku w miejscu przekroczenia - 202,70 m n. p. m.,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej - 201,30 m n. p. m.,
- zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku - 1,50 m,
- sposób przekroczenia - przewiert w rurze osłonowej (metoda bez wykopowa).

8. Sposób wykonania przejścia pod ciekim wodnym

Według projektu budowlanego " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Życińska i Błonie gm. Wielgomłyny ", projektowany odcinek sieci wodociągowej PVC DN 110 mm, krzyżuje się z ciekim melioracji podstawowej bez nazwy (dz. nr ew. 77).

W miejscu kolizji przewody wodociągowe narażone są na uszkodzenia. Zachodzi więc konieczność ich zabezpieczenia oraz takiego posadowienia, aby nie powodować zahamowań w przepływie wody.

W związku z tym przekroczenie przez rzekę należy wykonać zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową i profilem podłużnym, dołączonymi do niniejszego operatu. Przewód należy umieścić w rurze osłonowej stalowej 219 x 6,7 mm na głębokości minimalnej 1,5 m od górnej krawędzi rury osłonowej do dna cieku metodą przewiertu.

LP.	Rura osłonowa (materiał)	Długość	Rura przewodowa PVC
1	Ø 219 mm	13,00 m	Ø 110 mm

Miejsce przekroczenia cieku wodnego oznaczono jako W₄₀ - W₄₁. Rurę osłonową wyprowadzić min. 1,0 m poza granicę cieku. W przypadku ewentualnych zniszczeń dna i skarpy rowu należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Przejście pod istniejącym ciekim wodnym oznakować w terenie słupkami betonowymi po obydwu stronach, poza skarpami cieku.

Rurociąg prowadzony w rurze osłonowej posadowić na płozach z polipropylenu przy rozstawie 1 do 2 m. Końcówki rury osłonowej uszczelnić sznurem konopnym i pianką poliuretanową. Miejsca komór przeznaczonych do metody przewiertu, należy zasypywać warstwami z zagęszczeniem co 20 cm. Na załamaniach rurociągu zamontować łuki gięte. Przed zasypaniem należy zinwentaryzować rurociąg sytuacyjnie oraz wysokościowo.

9. Głębokość usytuowania rury osłonowej

Przedmiotowy ciek wodny bez nazwy w miejscu skrzyżowania z wodociągiem jest ciekim nieuregulowanym. Z wykonanych pomiarów w terenie wynika, że szerokość dna w punkcie skrzyżowania wynosi 9,00 m. Rzędna dna istniejącego wynosi 202,80 m n. p. m..

Zgodnie z ustaleniami z administratorem cieku projektuje się usytuowanie wierzchu rury osłonowej na rzędnej 201,30 m n. p. m.

Realizację zadania należy wykonać w okresie niskich stanów wody, pod osłoną grodzy ziemnych z ułożeniem tymczasowego rurociągu dla przepuszczania wód cieku.

10. Charakterystyka obiektu objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowane przejście wodociągiem pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) naniesione jest na planie sytuacyjno - wysokościowym z przebiegiem trasy sieci wodociągowej rys. 1 w skali 1:500.

Przejście wodociągu PVC Ø 110 pod dnem cieku wodnego wykonane zostanie metodą przewiertu (metoda bez wykopowa). Przewód wodociągowy ułożony zostanie w stalowej rurze ochronnej Ø 219 pod dnem cieku wodnego na głębokości 1,50 m (góra rury osłonowej), na rzędnej 201,30 m n p m. (góra rury ochronnej), zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.

11. Stan prawny nieruchomości

Kolizja projektowanej sieci wodociągowej z ciekim wodnym bez nazwy usytuowana jest na działkach:

- dz. nr ew. **67**, stanowiącej własność Gminy Wielgomłyny /droga gminna/,
- dz. nr ew. **77**, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

12. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

- Wykonanie przekroczenia cieku wodnego zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym operatem wodnoprawnym,
- W trakcie realizacji robót, należy zastosować się do wytycznych Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku.
- Sporządzenie powykonawczego geodezyjnego operatu dot. przejścia i przekazanie go (najpóźniej w dniu odbioru) do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku,
- Dokonanie odbioru robót na przejściu z udziałem przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku,
- Realizacja zadania nie narusza praw osób trzecich.

12.1. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo Wodne oraz warunków wynikających z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a szczególnie do przeciwdziałania szkodom lub do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie zła eksploatacja obiektu.

Do obowiązków Inwestora należy w szczególności:

- Odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzętu na terenie inwestycji w okresie wykonywania robót,
- Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,
- Przywrócenie stanu pierwotnego na obszarze objętym inwestycją,
- Użytkownik winien utrzymać w zadowalającym stanie koryto cieku wodnego w miejscu przejścia.

Poza w/w obowiązkami do osób trzecich, możliwe jest nałożenie dodatkowych obowiązków przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku w zakresie utrzymania w należytym stanie brzegu cieku wodnego bez nazwy w miejscu przejścia przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej (W₄₀ - W₄₁).

12.2. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywała wody z regionu wodnego.

13. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Ciek wodny bez nazwy (dz. nr ew. 77) jest urządzeniem wodnym, administrowanym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku. Ciek bez nazwy jest ciekim melioracji podstawowych, stanowiącym dopływ rzeki Pilicy. Służy kształtowaniu zasobów wodnych, ochrony przeciwpowodziowej oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Koryto cieku jest nieregularne, porośnięte miejscowo zielenią wysoką i zielenią niską (łąkową).

Posadowienie wodociągu na głębokości 1,50 m (góra rury osłonowej) pod dnem cieku nie zakłuci przepływu wód. Prace prowadzone będą na gruntach należących do Inwestora. W przypadku zmian w trakcie realizacji, należy sporządzić projekt zastępczy i dokonać ponownych uzgodnień.

13.1. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Rozruch odcinka sieci wodociągowej nastąpi zgodnie z opracowaną instrukcją rozruchu.

Sytuacje awaryjne:

- Na przejściu pod korytem cieku wodnego bez nazwy awaria jest mało prawdopodobna i może polegać na uszkodzeniu przewodu lub rozszczelnieniu połączeń w rurach PVC. Ewentualnemu wpływowi do wód gruntowych zapobiegnie rura osłonowa (przewiertowa) zaślepiona na obu jej końcach.
- Wpływ wody z wodociągu do wód powierzchniowych jest mało prawdopodobny, ponieważ wodociąg znajdował się będzie pod dnem koryta cieku wodnego.

14. Wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowane na przejściu rur wodociągowych PVC łączonych na kielichy poprzez uszczelkę zapewni całkowitą szczelność systemu doprowadzania wody. Dodatkowym zabezpieczeniem jest montaż tych rur w stalowych rurach osłonowych zakończonych w sposób wyżej opisany, co daje dodatkowe zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. Reasumując nie przewiduje się, że wykonywane przejście będzie miało ujemny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.

15. Wpływ na środowisko

Wykonanie powyższego zakresu robót umożliwi zaopatrzenie mieszkańców miejscowości Błonie w uzdatnioną wodę projektowanego systemu wodociągowego obejmującego wschodnią część gminy Wielgomłyny. Projektowana inwestycja stanowi naturalne przedłużenie systemu wodociągowego, która w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie oddziaływała na poszczególne komponenty środowiska, a wręcz poprawi je z uwagi na jakość wody dla celów pitno - gospodarczych (brak zanieczyszczeń i bakterii chorobotwórczych). Również w fazie prac budowlano - montażowych prawidłowy z punktu widzenia techniki i technologii ich przebieg oraz dotrzymanie założonego w projekcie budowlanym reżimu wykonawczego nie powinien w sposób negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze. Ocenia się, że powyższa inwestycja jest zamierzeniem przyjaznym dla środowiska, bo nie tylko porządkuje je w zakresie bezpieczeństwa higieniczno - sanitarnego, ale także poprawia zdecydowanie jakość wody dla mieszkańców miejscowości Błonie.

Przewiduje się zastosowanie:

- Przewodów charakteryzujących się znaczną wytrzymałością, trwałością i szczelnością,
- Przewiertu w stalowej rurze osłonowej nie naruszającego w znacznym stopniu cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77).

16. Formy ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania inwestycji

Na podstawie zebranych materiałów oraz rozwiązań projektowych stwierdza się, iż prawidłowe eksploataowanie instalacji objętej zakresem inwestycji nie wywoła negatywnych skutków na formy przyrody w zasięgu oddziaływania zmierzzonego korzystania z wód. Inwestycja nie oddziałuje na obszary Natury 2000.

Rezerwaty	
Nazwa	[km]
Dębowiec	6.99
Murawy Dobromierskie	8.92
Bukowa Góra	8.99
Ługi	11.10
Góra Chełmo	11.63
Kobiele Wielkie	12.75

Czarna Różga	14.62
Piskorzaniec	17.13
Jasień	17.17
Borek	18.84
Oleszno	19.18
Jawora	20.67
Ewelinów	24.39
Wielkopole	27.66
Piekietko Szkuckie	28.03
Wielki Las	29.39

Parki krajobrazowe	
Nazwa	[km]
Przedborski Park Krajobrazowy	6.98
Sulejowski Park Krajobrazowy	27.83
Park Krajobrazowy "Stawki"	28.13

Parki narodowe	
Nazwa	[km]
Brak obszarów	-

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe	
Nazwa	[km]
Majowa Góra	15.50

Obszary chronionego krajobrazu	
Nazwa	[km]
Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu	w obszarze
Przedborski	w obszarze
Włoszczowsko-Jędrzejowski	4.55
Doliny Widawki	9.88
Konecko-Łopuszniański	22.45

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony	
Nazwa	[km]
Brak obszarów	-

Natura 2000 specjalne obszary ochrony	
Nazwa	[km]
Dolina Górnej Pilicy PLH260018	0.65
Las Dębowiec PLH100023	6.99
Ostoja Przedborska PLH260004	8.10
Torfowiska Żytno - Ewina PLH100030	15.72
Dolina Środkowej Pilicy PLH100008	16.13
Cisy w Jasieniu PLH100018	17.17
Łąka w Bęczkowicach PLH100004	24.38
Białka Lelowska PLH240031	25.44
Suchy Młyn PLH240016	26.55
Dolina Białej Nidy PLH260013	27.17
Wielkopole - Jodły pod Czartorią PLH100031	27.66
Lasy Gorzkowickie PLH100020	27.66
Dąbrowy w Marianku PLH100027	27.89

17. Wykaz zainteresowanych stron

- Urząd Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny,
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku.

18. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne

Zawarte w operacie warunki techniczne wykonywania przejścia przewodem wodociągowym pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) nie powodują naruszenia stanu istniejącego, a ułożenie wodociągu na uzgodnionej głębokości umożliwi prowadzenie robót konserwacyjnych oraz nie będzie utrudniać przepływu wody w korycie cieku wodnego.

W związku z powyższym, wnioskuje się o:

- udzielenie, na podstawie art. 122 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem wodociągowym PVC 110 pod dnem cieku wodnego bez nazwy (dz. nr ew. 77) , zgodnie z przedstawionym w operacie zakresem.