

Wielgomłyny, dnia 21.04.2020 roku

KanW-01/20
nr referencyjny

**Do
wszystkich wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ulicy Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny.*

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie studni z tworzyw sztucznych średnicy DN1000 pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej dla studni betonowych.

Szczegółowy opis dopuszczenia przez zamawiającego możliwości złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych urządzeń i materiałów opisany jest w pkt 3.5 siwz.

2 up. WZC
Sławomir Kuligowski
INSPEKTOR

.....
podpis osoby upoważnionej
przez kierownika zamawiającego